

El pasado **1 de enero de 2020** entró en vigor el Apartado 3 del Artículo 13 del Reglamento Europeo F-GAS 517/2014 referente al control del uso para revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de refrigeración que contienen gases fluorados de efecto invernadero (GFEI) con un potencial de calentamiento atmosférico igual o mayor a 2500 (PCA  $\geq$  2500).

**ACLARACIÓN IMPORTANTE:** quedará permitido a partir del **1 de enero de 2020** el uso de GFEI con un PCA  $\geq$  2500, para revisar o efectuar el mantenimiento de aparatos de refrigeración con un tamaño de carga inferior a 40 toneladas equivalentes de CO<sub>2</sub>.

Gas refrigerante (N° ASHRAE)	PCA (GWP)	Carga equipo en kg (40 Tn de CO <sub>2</sub> equivalentes)
R-23	14.800	2,70
R-404A	3.922	10,20
R-422A	3.143	12,73
R-422D	2.729	14,66
R-428A	3.607	11,09
R-434A	3.245	12,33
R-507A	3.985	10,04